

Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.
ESSA-25686-BGA
28-Sep-2015 14:37:27
EQUIPO PLANIFICACION Y GESTION
VARGAS QUIJANO ANA MARIA



7130



Radicado No: 20151260043052
Destino: 100 DIRECCION GENERAL - Rem: ELECTRIFICADORA DE
Folios: Anexos: Copias: 0
2015-09-28 14:52 Cód verif: f0e21

Bucaramanga, septiembre de 2015

Doctor
JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Director General
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
Avenida calle 26 # 69 D-91, Torre 1 oficina 900
Bogotá D.C.

Referencia: MPE/PPI Planeación empresarial / Planeación de la infraestructura.
Respuesta oficio UPME No. 20151500063441.
Convocatoria pública UPME 05-2015. Proyecto subestación Palenque
230 kV y líneas de transmisión asociadas. Solicitud de información.
Respuesta a inversionistas.

Respetado doctor Valencia,

En atención a su solicitud de información, a continuación se lista la respuesta.

1. Acorde con la información entregada por ESSA con radicado UPME No. 20151260037412 "Plano numeral 11 y Plano Numeral 9", el operador de red desarrollará la subestación Palenque 115 kV en un lote por el actualmente cruzan líneas de 34.5 kV. Agradecemos se indique a todos los proponentes de la convocatoria del asunto el recorrido que tendrán las variantes de estas líneas de 34.5 kV (las cuales deben estar a cargo del OR, ya que estas interfieren con el desarrollo de Palenque de 115 kV); para tenerlo en cuenta en la conexión a los bores del transformador en el lado de alta tensión (230 kV).

Respuesta: Las líneas de 34.5 kV que actualmente interfieren con el proyecto de Palenque 115 kV competencia del OR, se van a soterrar en el área delimitada para el desarrollo de los trabajos de ESSA (al interior de la subestación). Es decir, los trabajos se realizarán desde las celdas ubicadas en la caseta de control, hasta aflorar en las estructuras que se encuentran en el límite del lote de la subestación. Las líneas a partir de este punto, continuarán con el trazado existente los cuales ya fueron entregados por ESSA para esta convocatoria. Teniendo en cuenta estas consideraciones, los trabajos que desarrollaremos con estas líneas no consisten en variantes aéreas que puedan llegar a interferir con las obras del proyecto en 230 kV.

COPIA



De acuerdo a lo anterior, los trazados de las líneas de 34.5 kV existentes alrededor de la subestación no sufrirán modificación alguna con respecto a la información enviada previamente.

Quedamos atentos a cualquier aclaración adicional con respecto a la información enviada.


Atentamente,

SERGIO FERNANDO PEREZ QUITÁN
Jefe Área Gestión Operativa

Proyectó: 
Diana María Vargas Quijano
Profesional 2 Planeación y Gestión
Área Gestión Operativa


Sergio Andrés Guadrón Marcial
Profesional 1 Proyectos STR
Área Proyectos

Revisó: 
Sergio Fernando Pérez Quitán
Jefe Área Gestión Operativa


Carlos Andrés Suárez Zambrano
Jefe Área Proyectos

Aprobó: 
Sergio Fernando Pérez Quitán
Jefe Área Gestión Operativa

Lista de distribución
Diego Humberto Montoya Mesa - Director Planeación T&D Energía EPM