
TRANSFERENCIA 115kV
=E00
LINEA JAMONDINO 115kV
=E01
[ENTRADA]
LINEA PANAMERICANA 115kV
=E03
[SALIDA]
LINEA JUNIN 115kV
=E04
[SALIDA]
BARRA PRINCIPAL 115 kV
BARRA TRANSFERENCIA 115 kV
TRANSFORMADOR T1 115/34.5kV LADO AT
=E02
115/34.5/13.8kV
32-40 MVA T1
ONAN/ONAF
YNyn0(d)
BARRA 34.5 kV
34.5/13.8kV
10-12 MVA T2
ONAN/ONAF
Dyn5
LINEA SAPUYES 34.5 kV
=H01
LINEA TUQUERRES 34.5 kV
=H02
LINEA ANCUYA 34.5 kV
=H03
RESERVA
=H05
BARRA 13.8 kV
SALIDA No 1 13.8 kV
SALIDA No 2 13.8 kV
SEÑALES DE EQUIPOS DE PATIO
NOMENCLATURA EQUIPOS DE PATIO
NOMBRE SUBESTACION (S/E):
S/E JARDINERA
S/E SAN MARTIN
NIVEL DE TENSION (VLL):
115 kV
34.5 kV
13.8 kV
CAMPO (X):
EQUIPO (Y):
INTERRUPTOR DE POTENCIA
SECCIONADOR DE LINEA/TRAFO
SECCIONADOR DE BARRA PPAL
SECCIONADOR DE BARRA TRANSF.
SECCIONADOR BY-PASS
SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA
EJEMPLO:
SECCIONADOR DE BY-PASS DE LA LINEA JAMONDINO 115kV DE LA SUBESTACION JARDINERA.
JAR 115 16
NOTA:
LA PARTE ACHURADA CORRESPONDE A LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS POR SIEMENS MT, ELLOS ENTREGARAN UN UNIFILAR DETALLADO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS.
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO
CEDENAR
UNIFILAR
UNIFILAR GENERAL
NOMENCLATURA OPERATIVA
SUBESTACION JARDINERA
Diagrama de circuito
1AIG63076-H1045-BBB-400-B3
B. =H1045 RR1
B1 P.FABRICA 25.10.16 A.C.
B2 P.OBRA 17.01.17 A.C.
B3 ACTUCAMPOS 21.05.18 A.C.
Fecha 04.04.16
Diseñó A. CANON
Revisó R. YATE
Aprob. D. LOPEZ
Hoja 1
1 HJ
Origen/Sust. a/Sust. por
Copyright (C) Siemens AG 2016. All Rights Reserved