



COMITÉ ASESOR DE PLANEAMIENTO DE LA TRANSMISIÓN

COMITE ASESOR DE PLANEAMIENTO DE LA TRANSMISION ACTA N° 61

Fecha: Octubre 28 de 2005
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Oficinas UPME

Héctor Alberto Ruiz	EEPPM	Principal
Andrés López	CODENSA	Suplente
Leslie Mier	CORELCA	Suplente
Luis Enrique Arbeláez	EMGESA	Principal
Héctor González	DIACO	Principal
José Vicente Gómez	OXY	Suplente
Héctor Bello	CERROMATOSO	Principal
Enrique Ayobi	EEB	Principal
Humberto Montaña	EEB	Suplente
Edgar Duran	ISA	Suplente
Carlos Pizza	EPSA	Suplente
Juan Diego Gómez	XM - CND	
Carlos Andrés Cano	XM - CND	
Ramón León	XM - CND	
Alberto Rodríguez	UPME	
Jairo Pedraza	UPME	
Denice Romero	UPME	
Javier Martínez	UPME	

VERIFICACION DEL QUÓRUM

CERROMATOSO	X	ISA	X	EEPPM	X	EMGESA	X
OXY	X	EEB	X	ESSA		CORELCA	X
DIACO	X	EPSA	X	CODENSA	X	CND	X
LAC							

El Director General (E) menciona que el doctor Flórez esta en reunión en Quito y que está como candidato para la dirección del OLADE.

1 LECTURA Y APROBACION DE ACTAS

Se aprueba el acta número 60 con los comentarios recibidos.





COMITÉ ASESOR DE PLANEAMIENTO DE LA TRANSMISIÓN

2 REVISIÓN DE TAREAS PENDIENTES

TAREA	RESPONSABLE		COMENTARIO
1. Enviar cuadro de tareas pendientes.	UPME	✓	
2. Enviar acta número 60.	UPME	✓	
3. Carta a CREG sobre definición regulatoria para interconexión con Panamá	EEPPM	✓	Se corrigió y se aprobó de acuerdo con los comentarios
4. Carta a CREG solicitando adelanto de fecha de entrega de información de planeamiento a la UPME	EPSA	✓	Se corrigió y se aprobó de acuerdo con los comentarios
5. Corrección del documento de criterios de convergencia en el planeamiento del STN y STR's	EEPPM	✓	
6. Carta invitando a MME a reuniones del CAPT	EEPPM	✓	

3 INFORME TRIMESTRAL DE RESTRICCIONES

XM realizó la presentación del informe trimestral de restricciones para el área Nordeste en donde se concluye que aún con la entrada del segundo transformador en Barranca 230/115 kV, para el año 2006 se ve la necesidad de la entrada de un segundo transformador en Bucaramanga 230/115 kV.

Teniendo en cuenta que esto no coincide con los análisis realizados por el operador de red, quien no ve dicha expansión sino hasta después del año 2009, se recomienda revisar las demandas empleadas por XM.

También se presentó el caso de OXY, para el cual se analizan diferentes escenarios y se plantean varias alternativas de solución para el abastecimiento del crecimiento temporal de la demanda debido a la exploración de nuevos pozos. Se menciona que debe realizarse la evaluación económica de las alternativas y presentar el estudio de conexión a la UPME.

4 PRESENTACIÓN SOBRE ADELANTOS DEL GTOR EN EL TEMA DE CONEXIONES INTERNACIONALES

XM comenta que no se encuentra aún información disponible sobre este tema y que es posible averiguar más sobre el estado de avance del tema, consultando la página del GTOR, www.gtor.org, en donde aparecen las actas de las discusiones realizadas sobre el tema.





COMITÉ ASESOR DE PLANEAMIENTO DE LA TRANSMISIÓN

5 COMENTARIOS A LA RESOLUCIÓN CREG SOBRE POTENCIA REACTIVA

Teniendo en cuenta que cada empresa envió sus comentarios individuales, no se encuentra ningún comentario para enviar como pronunciamiento del CAPT.

6 VARIOS


Se decide que a las reuniones con la CREG asistirá una comisión del CAPT de acuerdo con los temas a tratar.

La primera reunión será concretada por EEPPM y la comisión está conformada por el Presidente del CAPT, Cerromatoso, EEB, EPSA, ISA, XM-CND, y la UPME. Los temas pendientes con la CREG serán recopilados por EEB.

7 TAREAS PENDIENTES

TAREA	OBJETO	RESPONSABLE	FECHA
1. Enviar cuadro de tareas pendientes.	Recordar los compromisos asumidos.	UPME	
2. Enviar acta número 61.	Para comentarios del CAPT	UPME	
3. Recopilar temas a tratar con la CREG	Para comentarios del CAPT	EEB	
4. Concretar primera reunión CREG - CAPT		EEPPM	


HÉCTOR ALBERTO RUÍZ
Presidente


ALBERTO RODRÍGUEZ H.
Secretario

