



# COMITÉ ASESOR DE PLANEAMIENTO DE LA TRANSMISIÓN

## COMITE ASESOR DE PLANEAMIENTO DE LA TRANSMISION ACTA N° 70

Fecha:	Enero 16 de 2007
Hora:	9:00 a.m.
Lugar:	Oficinas UPME

Andrei Romero	CODENSA	
Rodrigo Céspedes	ESSA	Principal
Hugo Dueñas	EMCALI	Suplente
José Vicente Gómez	OXY	Suplente
Enrique Ayobi	EEB	Principal
Andrés Villegas	ISA	Principal
Pablo Franco	ISA	
Guido Escobar	EPSA	Principal
Francisco Gil	ISAGEN	Invitado ISA
Pablo Uribe	ISAGEN	Invitado ISA
Freddy Martínez	AES CHIVOR	Invitado ISA
Ricaurte Présiga	XM – CND	
Elsa Márquez	MME	
Alberto Rodríguez	UPME	
Denice Romero	UPME	
Javier Martínez	UPME	
Jaime Orjuela	UPME	
Hernando Rico	Consultor	Invitado UPME

### 1 VERIFICACION DEL QUÓRUM

CERROMATOSO		ISA	X	EEPPM	CORELCA		
OXY	X	EEB	X	EMCALI	X	ESSA	X
DIACO		EPSA	X	CODENSA	X		

Se verifica el quórum y se da inicio a la reunión.

### 2 LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS

El Acta 69 se enviará a los miembros del CAPT por correo electrónico para sus comentarios y está pendiente de aprobación.





## COMITÉ ASESOR DE PLANEAMIENTO DE LA TRANSMISIÓN

### 3 REVISIÓN DE TAREAS PENDIENTES

TAREA	RESPONSABLE		COMENTARIOS
1. Enviar cuadro de tareas pendientes.	UPME		Pendiente
2. Enviar acta número 69.	UPME		Pendiente
3. Adecuar carta a CREG sobre pronunciamiento regulatorio por cambio de equipos	EPSA	✓	Se realizó
4. Complementar borrador de carta a la CREG sobre responsabilidad de ORs en obras en puntos de conexión al STN para eliminación de restricciones	EEPPM	✓	Se realizó
5. Envío final cartas a la CREG (tareas 3 y 4)	UPME	✓	Se enviaron

### 4 NIVEL DE CORTOCIRCUITO EN LAS SUBESTACIONES SAN CARLOS Y CHIVOR 230 kV

El presidente del Comité presentó los antecedentes del seguimiento que ha llevado a cabo el CAPT en cuanto al tema.

Se revisó la comunicación enviada por el CNO al CAPT, donde para el caso de los niveles de cortocircuito de San Carlos y Chivor plantea la necesidad de dar soluciones para el corto y largo plazo.

Igualmente, se revisaron las comunicaciones enviadas por la CREG al CAPT y a la UPME en respuesta a las consultas enviadas. La CREG manifestó al CAPT que el cambio de equipos de las subestaciones San Carlos y Chivor 230 kV corresponde a una reposición de activos que, con base en la comunicación, es responsabilidad del propietario de los mismos, y por lo tanto deben tenerse en cuenta las resoluciones relacionadas. Igualmente la CREG respondió que en la revisión de la metodología de remuneración de la actividad de transmisión, que espera que sea aprobada en mayo de 2007, se definirán los aspectos solicitados por la Unidad. Sin embargo anotó que de ser necesaria una respuesta más temprana por parte de la Comisión, se envíe la justificación y la fecha para la cual sea indispensable la definición. La UPME manifestó que solicitará a la CREG un pronunciamiento urgente respecto a los puntos que planteó.

ISA informó que con base en la respuesta de la CREG, la empresa entiende que el cambio de los equipos para solucionar el problema de superación del nivel de cortocircuito en las subestaciones San Carlos y Chivor 230 kV, queda bajo su responsabilidad, por lo cual ha tomado la decisión de iniciar las actividades requeridas para ello.

La UPME manifestó que continuará con los análisis de las alternativas presentadas en el Plan de Expansión 2006 – 2020 buscando identificar y aclarar las diferencias que existen con respecto a los resultados obtenidos por ISA y presentó al Ingeniero Hernando Rico, experto en subestaciones, quien la asesorará en los análisis.

XM mencionó que actualmente se encuentra revisando las acciones operativas necesarias para la ejecución el cambio de equipos de las subestaciones y para el periodo hasta que estén efectivas las soluciones.

En consideración de las solicitudes del CNO al CAPT, de lo discutido en la reunión y de los antecedentes recientes, la recomendación del CAPT es la siguiente:





## COMITÉ ASESOR DE PLANEAMIENTO DE LA TRANSMISIÓN

---

- Apoyar a la UPME en cuanto a que ésta finalice, a la brevedad posible, sus análisis y fije su posición sobre el tema, enfocándose, más allá del caso particular de las subestaciones San Carlos y Chivor, al análisis integral de la expansión de largo plazo del sistema.
- Solicitar reuniones a la brevedad posible de acercamiento entre ISA y la UPME a fin de propender por la convergencia de los análisis y evaluaciones realizadas, especialmente en aspectos tales como costos de inversión, cronogramas de ejecución, sobrecostos operativos y costos de pérdidas.
- Recomendar a la UPME que tenga en cuenta dentro de sus análisis, la decisión de ISA de adelantar la reposición de los equipos en las subestaciones San Carlos y Chivor.
- Solicitar a ISA informar periódicamente acerca del avance de las obras de reposición de los equipos.
- Solicitar a la UPME que dentro de sus análisis haga énfasis en los efectos operativos en el verano 2007-2008.

El CAPT dará respuesta a la carta del CNO informando las conclusiones de la reunión.

Finalmente, el CAPT considera pertinente dar respuesta a la CREG solicitando que fije una metodología que reconozca la inversión en reposiciones de equipos que conlleven una ampliación en las capacidades de los activos por requerimientos del sistema, garantizando la sostenibilidad de la actividad de transmisión e incluyendo mecanismos para incentivar el cumplimiento en la ejecución de las obras por parte del transportador.

### 5 VARIOS

- CODENSA solicitó aclaración sobre los antecedentes de la carta que la CREG dirigió al CAPT sobre el tema de la responsabilidad de los OR por la ejecución de obras de expansión en los puntos de conexión al STN para la eliminación de restricciones (CREG S-2006-3488), las cuales fueron resueltas por la UPME y demás miembros del Comité.
- La UPME informó acerca del contenido de carta enviada por la CREG a la SSPD sobre la expansión del área de Córdoba. Se enviará copia de esta comunicación a los miembros del CAPT.
- Se propone que en el Reglamento del CAPT quede explícito que la vigencia de la composición del mismo sea hasta que se determine su nueva conformación.





## COMITÉ ASESOR DE PLANEAMIENTO DE LA TRANSMISIÓN

### 6 TAREAS PENDIENTES

TAREA	OBJETO	RESPONSABLE	FECHA
1. Enviar cuadro de tareas pendientes.	Recordar los compromisos asumidos	UPME	
2. Enviar actas número 69 y 70.	Para comentarios del CAPT	UPME	
3. Propuesta de Comunicación al CNO con conclusiones de la reunión.	Dar respuesta a la comunicación enviada por el CNO con inquietudes sobre los problemas de cortocircuito en San Carlos y Chivor	EEB	
4. Propuesta de Comunicación a la CREG solicitando remunerar reposiciones que impliquen ampliación de capacidad	Emitir comentarios a respuesta de la CREG	CODENSA	
5. Envío copia comunicación CREG caso transformación en Chinú	Conocimiento miembros del CAPT	UPME	
6. Proponer texto de modificación del reglamento del CAPT planteando que la vigencia de sus integrantes es hasta que se defina una nueva conformación.	Dejar explícita la vigencia de la composición del Comité dentro del Reglamento del Comité	UPME	

**GUIDO JOSÉ ESCOBAR MAYOR**  
Presidente

**ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ**  
Secretario

